



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00020

Гр. Плевен, 16.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно- битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“, код BG1G00000K1040.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Каптажа – ВиК Ловеч– Чавдарци“ (Каптаж на извор)

Каптирането на изворната вода е извършено от естествена галерия с дължина 5.20 м, ширина 1.30 м и височина 1.10 м. Каптирането е извършено по следния начин: тавана на галерията на входа е оформен с каменна зидария във вид на свод, а пред изходището е изградена събирателна шахта.

Събирателната шахта (СШ) е двукамерна с мокра и суха камера. Мократа камера е с размери 128x240x190 см, която е отделена диагонално от сухата камера чрез бетонова преградна стена с размери 130x50 см, с дебелина 15 см, като надзид на триъгълно бетоново стъпало с ширина 125 см и височина 50 см. В него е стабилизирана водовземна тръба. Сухата камера е с вътрешни размери 164x168 см и височина 150 см. Челно на сухата камера е оставен обслужващ отвор, който са затвара с метална врата с размери 70x105 см.

Водовземането се извършва чрез Ст тръба с диаметър Ø 100 мм, от която, преди спирателен кран е монтирана хранителна тръба към чешма за обществено ползване. Водата след СШ отива в ЧР при ПС, оттам се праща към в НР, откъдето се подава към селото.

4. Място на водовземане: ПИ 80039.411.486 по КККР на с.Чавдарци, общ.Ловеч, обл. Ловеч, държавна собственост

ВС	Координати 1970		Координати WGS 84		H, m
КИ Каптажа	4703083.048	8643043.878	43°14'59.750	24°59'50.849	107.355
СШ	4703085.506	8643044.288	43°14'59.829	24°59'50.869	107.580

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Чавдарци, общ.Ловеч, обл. Ловеч.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит : 2.4 л/сек

Годишни водни количества: 75686 м³/год

Минимално необходимо водно количество за дейността – 75686 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора



- Да се извършва ежемесечно измерване на общия дебит на извора, във връзка със съставяне на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

- а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев и йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и
- б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати ;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо:

- а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


