



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВ4-00109

гр. Плевен, 02.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/ гр.Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: *Канализационна система (канализационна мрежа и ПСОВ) на с.Кесарево, община Стражица, област Велико Търново*, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Данни за обекта	
Наименование:	Канализационна система (канализационна мрежа и ПСОВ) на с.Кесарево, община Стражица, област Велико Търново
Местоположение:	Адрес: имот с номер 000520 – площадка ПСОВ с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико Търново ЕКАТТЕ: 36782
Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването	
Поречие:	Янтра
Воден обект:	Лефеджа
Код на водното тяло:	BG1YN600R1034, Лефеджа YNRWB1034
Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	№1 смесен поток – битови и дъждовни води от канализационната система на с. Кесарево след селищна пречиствателна станция за отпадъчни води Водоприемник: Стара река (BG1YN600R1034, Лефеджа YNRWB1034) Координати WGS84 N - 43°9'24.8", E - 25°57'59.7" с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико Търново ЕКАТТЕ: 36782
Място / места за собствен мониторинг:	1. RW13140108_1 Пункт № 1 – на вход пречиствателна станция – сурова отпадъчна вода; 2. RW13140108_2 Пункт № 2 – на изход пречиствателна станция – пречистена отпадъчна вода, непосредствено преди заустване във водоприемника.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване		
Заустване №	Показатели / замърсители	
Поток №1, смесен поток на отпадъчни води, смесен поток – битови и дъждовни води от канализационната система на с. Кесарево след селищна пречиствателна станция за отпадъчни води	Q.средно ден. (куб.м/ден)	170.000
	Q.макс. час (куб.м/час)	17,7
	Q.год. (куб.м/година)	62050.000
RW13140108_2		ограничение
	Активна реакция рН	6.000-8.500
		мг/дм3
	БПК5	25.000
	неразтворени вещества	60.000
	ХПК	125.000
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От начало на действие на разрешителното	

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект: *дере, поречие Дунавски Добруджански реки.*

Условия за заплащане на такса

Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води	1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево да заплаща годишна такса за замърсяване, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет.
	2. Ежегодно до 31 януари на следващата година ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево да представя в Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.



3. При не представяне на по-горната информация в срока или представяне на непълни данни, включително поради липса на монтирано измервателно устройство или ползване на несертифицирано измервателно устройство, или поради неизвършван собствен мониторинг, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползват данните от настоящото разрешително по отношение на максимално разрешеното за заустване количество отпадъчни води.
4. Таксата е годишна и се внася от ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево не по-късно от 31 март на следващата година по сметката на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че, същата е по Закона за водите.
5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен. Срок: до седем дни от извършване на плащането.
6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.
7. При повреда на устройството, съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите, ВиК оператора на канализационната система на гр. Павликени е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.

Условия, при които се предоставя правото на използване

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания: 1.1. Съгласно чл. 7 от Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната система на с.Кесарево; 1.2. Когато абонатът е обект по глава II от Наредба №6/09.11.2000г., в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от същата наредба. 1.3. Копия от сключените договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на с.Кесарево да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ Велико Търново. 2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната система да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие
--	---



	при аварийни ситуации по канализационната система. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Дъждовни води при разделна канализационна система	Канализационната система е смесена.
Преливници към смесена канализационна система	Географски координати на точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците от канализационната система на с.Кесарево: - Дъждопреливник № 1 (на гл.клон I) – водоприемник – р.Стара река -географски координати точка заустване: СШ 43° 09' 29.19"; ИД 25° 58' 4.03"; - Дъждопреливник № 2 (на гл.клон II) – водоприемник – р.Стара река -географски координати точка заустване: СШ 43° 09' 18.9"; ИД 25° 57' 56";
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Не е приложимо
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Не е приложимо
Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения	- Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.2 от Закона за водите. - При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	- Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството зауствени отпадъчни води посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства, на основание чл.194а, ал.1 от ЗВ. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Един месец от датата на влизане в сила на разрешителното. - Трайно да се сигнализираат пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. - Да се предвиди собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба № 2 от 08.06.2011г. Срок: Постоянен. - Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция Дунавски район и РИОСВ Велико Търново, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от Закона за водите. Срок: Постоянен. - Информацията от собствения мониторинг – количеството на



	заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 6. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на настоящото разрешително. Срок: Постоянен.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на <i>непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води</i> да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на отпадъчните води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	Събирането, транспортирането и съхранението на утайките от пречиствателните съоръжения на ПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води	1. Обезвреждането на утайките от ПСОВ – Кесарево да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Изградените укрепващи съоръжения в мястото на заустване на потока пречистени отпадъчни води, да бъдат поддържани, във връзка с чл. 137, ал.1, т. 1 и т. 3 и съгласно изискванията на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, <i>предотвратяващи обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.</i>



Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, титулярът на разрешителното – Община Стражица, е длъжен да сключи договор по реда на глава единадесета "а" от Закона за водите с ВиК оператор в съответствие с чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, за изпълнение на условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система на с. Кесарево; 2. Титулярът на разрешителното – Община Стражица е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен за всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево; 3. При всяка промяна на ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево, титулярът на разрешителното – Община Стражица е длъжен да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен нотариално заверено копие от договора с новия ВиК оператор в седем дневен срок от сключването му; 4. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.124, чл.125, чл.125а, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите.
Други условия	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена в срок не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на разрешителното; 2. Изменение на разрешителното се извършва съгласно чл. 72 – чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и условията на чл. 79 от Закона за водите. 4. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Условия за контрол и контролиращ орган	1. Контролиращ орган: • РИОСВ Велико Търново, съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, и • Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 155, ал. 1, т. 3, т. 4, буква "в", т. 6 и т. 16, чл. 174, ал. 3 и ал. 5 и чл. 195а, ал. 1 от Закона за водите. 2. Контролиращият орган да следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на канализационната система. 3. ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до канализационната система – канализационна мрежа, съоръженията по мрежата и ПСОВ - Кесарево, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното. 4. ВиК оператора на канализационната система на с.Кесарево е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с



	разрешеното ползване и предмета на проверката.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


