



Изх. № ПВ1-00026

Гр. Плевен,2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено питейно- битово водоснабдяване*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Централния Балкан“, код BG1G0000TJK045.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

„КИ Млаката – ВиК Ловеч – Полатен, Тетевен“ (Каптаж на извор)

Каптиран е възходящ извор в основата на ската като върху изходището с размери 350х350 см е изпълнена дренажната част от чакъл, пред която е изградена бетонова стеничка. Бетоновата стеничка е с дължина 200 см, височина 80 см и дебелина 20 см. Отгоре е изпълнена бетонова плоча с размери 325х325 см. Изпълнен е обратен насип с височина над изходището 160 см. От т.н. събирател, чрез АС тръба с диаметър Ø 160 мм и дължина 14.20 м водата се довежда до еднокамерна събирателна шахта.

Събирателната шахта (СШ) е с размери 100х120 см и височина 260 см, като 120 см са под терена. На челната стена на СШ е оставен обслужващ отвор, който се затваря с метална врата с размери 65х100 см. По хранителна тръба РЕНД Ø 110, водата от СШ отива към НР като по трасето на водопровода, преди НР, се свързва с водопровода на КИ „Сливака“.

4. **Място на водовземане:** КИ и СШ в ПИ № 72343.15.262 по КККР на гр.Тетевен, общ.Тетевен, собственост на Маргарит Тодоров Маринов, предоставен за ползване с нотариално заверена декларация.

КИ	Координати 1970		Координати WGS 84		Н, m
КИ - Млаката	4667259.990	8577523.185	42°56'14.643	24°11'07.631	438.042
СШ	4667259.477	8577522.699	42°56'14.643	24°11'07.610	437.860

5. **Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на кв.Полатен, гр.Тетевен, общ.Тетевен, обл. Ловеч, ЕКАТТЕ 72343

6. **Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит – 0.9 л/сек

Годишно водно количество – 28382 м³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 28382 м³/год.

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма



- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и амоний;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.
- Да се монтира водомери за отчитане на черпените водни количества от извора.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


