



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00030

Гр. Плевен, 04.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно- битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“, код BG1G00000K1040.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Дермения 2– ВиК Ловеч– Каленик“ (Каптаж на извор)

Каптирането на извора е извършено чрез трикрилна бетонова стеничка, на дълбочина 180 см под терена, с размери 40x160x40 см с дебелина 20 см и височина 90 см. Зад стеничката е изпълнен филтър от чакъл с различен диаметър.

Водовземането се извършва чрез АС тръба с диаметър Ø100 mm, която на разстояние 2.20 м се влива в мократа камера на събирателна шахта (СШ).

Събирателната шахта (СШ) е двукамерна с мокра и суха камера. Мократа камера е изградена подземна с размери 80x100 и височина 110 см, покрита с бетонова плоча. Сухата камера е полуподземна с вътрешни размери 80x100 см и височина 255 см, от които 100 см са под терена. Между водната и сухата камера е изградена преградна стеничка с размери 40x100 см и дебелина 20 см. Челно на сухата камера, над терена, е оставен обслужващ отвор, който са затваря с метална врата с размери 70x160 см.

Водовземането се извършва по хранителната АС тръба Ø 80 mm, която преминава през сухата камера. На дъното на мократа камера е монтиран преливник от АС тръба Ø 80 mm. Водата от СШ отива в напорен резервоар 25 м³, откъдето се подава към селото.

4. Място на водовземане: ПИ 35331.140.1 (месн.Бозовско) по КККР на с.Каленик, общ.Угърчин, обл. Ловеч, общинска собственост.

ВС	Координати 1970		Координати WGS 84		H, m
КИ Дермения 2	4691019.585	8604521.090	43°08'52.335	24°31'14.848	323.76
СШ	4691017.916	8604522.533	43°08'52.280	24°31'14.911	319.97

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Каленик, общ.Угърчин, обл. Ловеч.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит : 0.05 л/сек

Годишни водни количества: 1577 м³/год

Минимално необходимо водно количество за дейността – 1577 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора



- Да се извършва ежемесечно измерване на общия дебит на извора, във връзка със съставяне на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати ;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”


