



изх. №ПВ2-00061

гр. Плевен, 14.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се по чл. 61, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване на улични водопроводни клонове през дере №1, приток на река Малък Искър към обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Джурово, общ. Правец“.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Дере №1, приток на река Малък Искър

$Q_{1\%}=7.365 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $Q_{0.1\%}=13.245 \text{ м}^3/\text{сек}$

код на водното тяло: BG11S200R1043

наименование на водно тяло: Малък Искър ISRWB1043

3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Дере №1, приток на река Малък Искър

Пресичане №1 на гл. кл. 1

Координати WGS84

т. 1: N – 42°57'47.760", E – 24°02'46.069"

т. 2: N – 42°57'47.629", E – 24°02'46.333"

с. Джурово, община Правец, обл. София (столица) – 20897

4. Схема и параметри на частта от водните обекти, който се предоставя за ползване:

1. Пресичане на гл. кл. 1 през дере №1, приток на река Малък Искър: обсадна стоманена тръба DN/ ОД 219х6 мм, L=8.00 м, положена върху опорни блокове с H=1.70 м;

5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Строителството да се извършва съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), без нарушаване възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.



2. При строителството да не се намалява напречния профил на реката в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от коритото на водния обект.

3. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочните материали да става на специална площадка извън коритата на водния обект.

4. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството.

5. Да се изготви аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.

6. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

7. Да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дерето в рамките на ползвания участък.

8. Изземване на наносни отложения по смисъла на Закона за водите (Допълнителни разпоредби, §1, т. 89) се извършва единствено в случаите по чл. 140 от Закона за водите.

6. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №61.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

