РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ1-00108
Гр. Плевен, ..11.10..... 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за изменение и продължаване на срока на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11510176/25.02.2008 г., придружено с приложени документи за местоположение на каптираните извори.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се променя

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Промяната е свързана с изменение на конструктивните размери на водовземните съоръжения.

„КИ 1 Млаките III – ВиК Стенето – Бели Осъм" и

„КИ 2 Млаките III – ВиК Стенето – Бели Осъм"

Каптажите на КИ 1 и КИ 2 са изпълнени еднотипно от следните елементи: дренажна част и бетонова стеничка (**събирател**), разположена пред нея и проводяща тръба до събирателна шахта.
Дренажната част е устроена с чакъл от 2-5 mm в предната част и по-едър чакъл 10-15 mm след него.
Бетоновата стеничка е с размери 50х100х50 см. Водата от дренажната част на КИ 1 по АС тръби ∅ 80 mm, под ъгъл, се излива в мократа камера на събирателна шахта СШ 3 . Водата от дренажната част на КИ 2 по АС тръби ∅ 100 mm се излива в мократа камера на събирателна шахта СШ 3 .
Събирателната шахта (СШ 3) е двукамерна, с мокра и суха камери. Мократа камера е с вътрешни размери 60х80х83 см. Сухата камера е с вътрешни размери 70х80х197 см. Между мократа и сухата камера е изградена преградна стеничка с дебелина 15 см и височина 27 см. В стеничката и на дъното на сухата камера са монтирани преливни тръби.
На челната стена на сухата камера на СШ е оставен обслужващ отвор, който се затваря с метална врата с размери 80х120 см.

В СШ 3 се изливат водите от КИ „Млаките I" и „Млаките II". По хранителна тръба АС ⍰ 80, водата от СШ 3 на „Млаките III" отива към СШ 4 на „Млаките IV".

4. Място на водовземане: Промяната е свързана с изменение на местоположението на водовземните съоръжения.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

Географски и геодезически координати. Надморска височина

ВС	WGS 84		1970		Z
	N	E	X	Y	
КИ 1– Млаките III	4653556.98	8612641.77	42° 48' 34.209"	24° 36' 45.984"	738
КИ 2– Млаките III	4653554.33	8612641.78	42° 48' 34.123"	24° 36' 45.982"	738
СШ	4653555.71	8612643.97	42° 48' 34.167"	24° 36' 46.079"	735

ПИ с идентификатор 03486.68.1 по КККР (бивш ПИ № 068001 по КВС) на с.Бели Осъм, общ.Троян, собственост на МЗГ - ДЛ, предоставен за ползване с декларация.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция „ Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org