



Изх.№ ПВ2-00028

Гр. Плевен, 16.10..... 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00028/ 27.01.2017 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11590609/ 16.05.2011 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното, както и предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София и гр. Нови Искър, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането – неоген-кватернерен водоносен хоризонт, подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, вместо „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ с код BG1G00000NQ033. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген – Кватернера - Софийска долина“ и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – *без промяна.*
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина с код BG1G00000NQ030
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – *без промяна:*

Тръбен кладенец „ТК – Ласкони, Надежда, София“

4. Място на водовземане: *без промяна*
5. Обект на водоснабдяване: *без промяна.*
6. Проектни параметри на използването:
Годишно водно количество: 3154 м³/год, средноденоношен дебит 0,1 л/с
7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
 - Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни количества от всеки кладенец.
 - Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.
 - Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
 - Да извършва ежегодно за всеки кладенец химичен анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, хлориди, нитрити, сулфати, фосфати и нитрати, манган и желязо на основание чл.80, ал.2, т.1, буква ”б” на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
 - Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.



- Да се монтира водомери за отчитане на взетите водни количества от всеки кладенец на разстояние до 2 м от него.

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенците по разрешените цели.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

