



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00101

Гр. Плевен, 28.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно- битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит“, код BG1G0000QPL024.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Каптаж на край селото – ВиК Плевен – Горни Дъбник“ (Каптаж на извор)

Каптирането на изворната вода е извършено чрез изграждането на събирател, събирателна шахта (СШ), черпетелен резервоар (ЧР) и помпена станция (ПС).

Събирателят представлява трикрила бетонова стена с обща дължина 10.60 м, в която е вмъкната и събирателната шахта. Дължината на подпорната стена на запад от СШ е 5.80 м, а на изток – 1.80 м, при ширина на СШ 2.0 м. Зад стената е изпълнен дренаж от различни фракции чакъл. Между чакъла и бетоновата стена е изграден улей с диаметър Ø 110 мм. От събирателя по вливна тръба, уловената вода се излива в СШ. Отгоре върху събирателя е монтирана бетонова плоча с ширина 120 см, върху която е направен обратен насип от глина.

Събирателната шахта е подземна, двукамерна – водна и суха камера. Водната камера е с размери 150x150 см и височина 165 см. В единия край на водната камера е изграден преливник, а на дъното - изпразнител – АС тръба Ø 100 мм. Сухата камера е с размери 150x150 см и височина 150 см, над която височина се стеснява до размери 80x80 см и височината до терена е 1120 см. Между водната и сухата камера е изградена преградна бетонова стеничка с размери 150x85x25 см. Върху събирателната шахта и резервоара е изградена надземна помпена станция.

Водовземането се извършва от водната камера чрез АС тръба Ø 100 мм, които отвеждат водата до ЧР, откъдето чрез потопяема помпа се изтласква към напорния резервоар на селото. Водата от преливно изпразнителната тръба се отвежда до чешма за обществено ползване.

4. Място на водовземане: УПИ XII-394, стр.кв.54 по регулационния план на с.Горни Дъбник, ЕКАТТЕ 16537, общ.Горни Дъбник, обл. Плевен – държавна собственост, „ВиК“ ЕООД Плевен

Ревизионна шахта №	Координати в с-ма WGS 84		Координати в с-ма 1970 г.		Кота терен, м
	N	E	X	Y	Z
Нт. 1	43° 22' 43,9''	24° 21' 28,7''	4716482.570	8590919.093	
Нт. 2	43° 22' 44,1''	24° 21' 28,9''	4716487.357	8590924.895	
СШ	43° 22' 44,04''	24° 21' 28,725''	4716486.290	8590920.460	129.91

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Горни Дъбник, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен



6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 1 л/сек

Годишно водно количество – 31536 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставянето на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.
- Да се монтира водомер за отчитане на черпените водни количества от извора.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


