РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ5-00118/18.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез същесвуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

1. Цел на заявеното използване на водите:
Обществено питейно-битово водоснабдяване .

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
„Карстови води в Малм-Валанжския басейн" с код BG1G0000J3K051

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец"ТК-ВиК Русе-Тетово" с конструкция:
Дълбочина 600 м. Стоманена кондукторна колона ∅495 мм в интервала от 0.00 до 14.00 м, задтръбно циментирана. Стоманена кондукторна колона ∅245 мм в интервала от 0.00 до 332.00 м, задтръбно циментирана. Водоприемният интервал с диаметър ∅195 мм в интервала от 332.00 до 600.00 м, е необсаден.
Оборудване за експлоатация – потопяема помпа SAER S181A11 с максимален дебит 21 л/сек, спусната на дълбочина 185 м.

4. Място на водовземане:
В имот №000071 с координати (WGS84) N 43°48'36.2 E 26°17'29.3, кота терен 150.41 м. в землището на Тетово, община Русе, област Русе ЕКАТТЕ 72357

5. Обект на водоснабдяване:
обществено питейно-битово водоснабдяване по водопроводната мрежа на с. Тетово, община Русе, област Русе ЕКАТТЕ 72357

6. Проектни параметри на използването:
за "ТК-ВиК Русе-Тетово"
Годишно водно количество – 350049 м3/год., минималното водно количество 315031 м^3/год. Средноденонощен дебит – 11.1 л/сек. Допустимо понижение – 25.6 м при непрекъсната работа на помпата с дебит 21 л/сек. до 12.69 часа и СВН 132 м.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества ;

7.2. Да се извършва ежемесечно измерване на добитите водни количества и достигнати динамични водни нива.:

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

• ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.4. Да се спазват и параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество;

7.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org