РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ4-00126
Гр. Плевен, ..24.01..... 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез „КИ Кладев рът – Бяла – Стоките", № 11510185/14.03.2008 г., изменено и с продължен срок с решение № 989/28.01.2013 г. След преглед на изпълнението на условията на разрешителното е установено черпене на по-големи количества от разрешените в разрешителното, за което с писмо изх. № ПВ4-00126/04.01.2018 г. е уведомен титуляра на разрешителното да подаде заявление за изменение на разрешените водни количества. С вх. № ПВ4-00126/19.01.2018 г. е постъпило заявление за изменение на разрешително 11510185/14.03.2008 г., изменено и с продължен срок с решение № 989/28.01.2013, придружено с обосновка на необходимите водни количества и на целите, за които се ползва водата.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**
- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** - не се променя

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**
Без промяна в конструкцията и оборудването

4. **Място на водовземане:** не се променя

5. **Обект на водоснабдяване:** не се променя

6. **Проектни параметри на използването:**
Среднодеионощен дебит: 0.08 л/сек
Годишен воден обем: 2523 куб.м
Останалите параметри не се променят.

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**
- ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения;
- ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и амониеви йони;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен дебит, разрешено водно количество и цели.
- Да се подържа в изправност водомера за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция „ Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org