



Изх. № П4-00001

Плевен,2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

Водовземните съоръжения и ВЕЦ „Батошево 2“ са изградени в периода 1948-1956г. ВЕЦ „Батошево 2“ е приет с протокол от 07.01.1956г. Обектът е съществуващ, като за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия е имало издадени разрешителни по Закона за водите (ЗВ), чийто срок на действие е изтекъл.

1. Цел на заявеното използване на водите: производство на електроенергия, посредством съществуваща ВЕЦ „Батошево 2“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: р. Росица, ляв приток на р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло (EUCD_RWB) **BGIY400R1002**, в която при пункта на водохващане протичат:

- средномногогодишно водно количество – 3,58 м³/сек;
- водно количество с обезпеченост 95% – 1,22 м³/сек;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Бент** – съществуващо водохващане – бент с височина 4,00м на р. Росица, изградено в землището на с. Стоките, на кота дъно река 359,00 и оразмерено за 4,0 м³/сек;
- **Рибен проход** – съществуващ, изграден в десния устой на бента. Състои се от 6 бр. каскадно разположени (през 15 см) малки басейни с дължина 0,50 м и дълбочина 0,25 см;
- **Деривационен (силов) канал** – съществуващ, с дължина 5400м;
- **Горен изравнител (изравнителен басейн)** – съществуващ, с обем 32 000 м³;
- **Напорен водопровод** – съществуващ, с диаметър Ø1100 мм и дължина 196,00 м;
- **Сградоцентралата ВЕЦ „Багошево 2“** – съществуваща изградена на кота 275,00 с инсталирана мощност е 2400 кВа и нетен напор на централата е 81,00м;
- **Долна вада на ВЕЦ „Батошево 2“** – съществуваща, която чрез дюкер под р. Росица отвежда водата в горна вада на ВЕЦ „Батошево 1“;
- **Преливно-изпускателно съоръжение на дневния изравнител** – съществуващо – чрез това съоръжение, когато МВЕЦ „Батошево 1“ не работи водите се отвеждат в река Росица;
- **Деривационен канал на ВЕЦ „Батошево 1“** – съществуващ с дължина 1200 м;
- **Дневен изравнител на ВЕЦ „Батошево 1“** – съществуващ с обем 52 м³;
- **Напорен водопровод на ВЕЦ „Батошево 1“** – съществуващ с диаметър Ø1200 мм;

- Сградоцентра ВЕЦ „Багошево 1” – съществуваща;
- Долна вада на ВЕЦ „Багошево 1“ – съществуваща.

4. Място на водоземане: Точка на водоземане с географски координати: **СШ 42° 51' 53" и ИД 25° 04' 28"** в землището на с. Стоките с ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево, област Габрово.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: ВЕЦ „Багошево 2”, съществуваща сградоцентра разположена в поземлен имот с идентификатор 02885.274.58 (номер по предходен план 000505) в землището на с. Батошево с ЕКАТТЕ 02885, община Севлиево, област Габрово.

6. Проектни- параметри на използването:

- 6.1. Разрешено водно количество – до 4000 л/сек;
- 6.2. лимит на ползваната вода – до 43,13 млн. м³/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Задължение за заплащане на такса за предоставеното право на водоземане

1. На основание на чл. 194, ал. 1 от Закона за водите, за правото на използване на водите да се заплащат такси.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция информация за изчисляване на дължимите такси по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

3. До 31 март на следващата година да заплати годишна такса за правото на използване на водите в размер определен съгласно чл. 11, ал. 3, т. 2 – Глава втора от “Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/ 29.12.2016 г. ДВ бр.2/ 2017 г.) за ВЕЦ “Багошево 2” с нето пад **81,00 м.**

Таксите са годишни и се потвърждават с писмо от директора на Басейнова дирекция.

4. Таксите се внасят от титуляра на разрешителното за водоземане по сметката на БДДР - Банка: “УниКредит Булбанк” - клон Плевен, IBAN: BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише задължително, че таксата е по ЗВ, номера на разрешителното и периода за който се внася.



5. Копия от платежните документи да се представят в БДДР.

Изисквания към местата за мониторинг

Пункт за собствен мониторинг за ползваните водни количества:

1. Мониторингов пункт № 1 - за място на водовземање
Географски координати на мястото на водовземање:
N - 42°51'53", E - 25°04'28"

Пунктове за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатостта на реката и общо хидроморфологично въздействие, във връзка с мярка НУ_11_5 от ПУРБ:

2. Мониторингов пункт № 2 - в близост до опашката на завиреното езеро – за река Негойчевица;

3. Мониторингов пункт № 3 - в близост до опашката на завиреното езеро – за река Росица;

4. Мониторингов пункт № 4 - преди изтичалото на ВЕЦ „Батошево 2”, преди смесването на отработени води от ВЕЦ-а с водите от реката (преди преливно-изпускателното съоръжение на дневния изравнител);

5. Мониторингов пункт № 5 - след изтичалото на ВЕЦ „Батошево 2“ след смесването на отработени води от МВЕЦ-а с водите от реката (след преливно-изпускателното съоръжение на дневния изравнител);

Забележка: Координатите на пунктове №№ 2, 3, 4 и 5 за собствен мониторинг се определят с програмата за собствен мониторинг, съгласно мярка НУ_11_6 от ПУРБ.

Задължения за провеждане на собствен мониторинг

1. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да състави протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район”, в края на всяка година.

2. Да изпълнява собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие по съгласувана от Басейнова дирекция „Дунавски район“ програма.

Условия на водовземањето

Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

Осигуряване

целогодишно подаване на

1. Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от - 358,00 л/сек след водохващането на р. Росица,



минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката

необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката.

2. След утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл. 135, т. 1 от Закона за водите – (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.

3. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (мярка НУ_10_5 от ПУРБ).

4. Да се монтира измервателно устройство, позволяващо измерването на оттока на повърхностните води след водовземното съоръжение (мярка СА_8_1 от ПУРБ).

5. Да осигури техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки.

6. Да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие (мярка НУ_11_6 от ПУРБ).

Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/ 2003 г.).

2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства/измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.

Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения

1. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

2. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водния обект и водностопанските системи и съоръжения.



3. Да се гарантира правото на гражданите на общо водоземане и/или ползване на р. Росица в района на с.Стоките, община Севлиево, област Габрово.

Уведомяване на
контролиращия орган

1. При директно измерване на използвания воден обем с измервателно устройство, да се уведоми своевременно БДДР за датата на монтиране на измервателното устройство. БДДР да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

2. При установяване на неизправност на монтираното измервателно устройство, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

3. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директорът на БДДР за промяна на обстоятелствата, свързани „Елефорс” ООД гр. София, подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаването му.

Условия за действия при
повреда на водомерите

1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повреда.

2. Да отстрани повреда в срок от един месец.

3. При невъзможност за отстраняване на повреда в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на нормативните изисквания разходомерно устройство.

4. Да уведоми контролиращия орган за готовността на отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат plombирани.

5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водоземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни се отразява максималното разрешено водно количество.

Изпълнение на
разрешените дейности

Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година. Неразделна част от който са всички



измервания, копия на дневника и копия на платежните документи.

Предоставяне на информация от собствения мониторинг

1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в БДДР, в края на всяка календарна година.

2. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното

1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на използване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Спазване реда за удовлетворяване на исканията по смисъла чл.50, ал.4 и 5 ЗВ

1. Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.

2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водоземане.

Други изисквания съобразно спецификата на обекта

1. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние до 500,00 м от съоръжението надолу по течението на реката и след изтичалото на МВЕЦ

2. Поддръжка на водоземното съоръжение и почистване на натрупаните наносни отложения в разрешения участък над изградените съоръжения за водоземане.

Условия за изменение и продължаване на разрешителното

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от три месеца преди изтичането му, съгласно изискванията на чл. 78 от Закона за водите. На основание чл. 78а продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/ или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

Условия за отнемане на разрешителното

1. Отнемане на разрешителното може да се постанови в случаите на доказано с данни от мониторинга констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните води, причинено в резултат от дейността, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ, при което дейността следва да бъде прекратен (мярка РМ-9-5 от ПУРБ 2016-2021г.)

2. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

2.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

2.2. Нарушаване условията на разрешителното.

2.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

2.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

3. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ определя тази част.

4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането от водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от ЗВ.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.



Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район”

