РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ4-00054 -(11)

Гр. Плевен, 07.08**...2018 г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Обществено питейно-битово водоснабдяване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Централния Балкан", код BG1G0000TJK045

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК – ВиК Йовковци – Сливовица" *(Шахтов кладенец)*

Кладенецът е изграден до дълбочина 6.60 м под терена и височина 90 см над терена. В изкопът са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър ∅ 3000 мм. Водоприемната част е представена от вливни отвори – барбакани в интервала от 2.40 до 6.60 м. Устието на кладенеца отгоре е затворено с бетонова плоча. В плочата е оставен обслужващ отвор, върху който е изградена сграда (БПС) с размери 140х140 см и височина 170 см, на челната стена на която е монтирана метална врата.

От вътрешната страна на бетоновите пръстени до дълбочина 100 см са монтирани стоманени скоби/стълба.

Водовземането от кладенеца се осъществява чрез центробежна помпа със смукатели на дълбочина 4.0 м: тип 7МТ32х4, монтирана в изградената до кладенеца помпена станция (ПС).

Водата от кладенеца се подава към резервоар с обем 160 куб.м., откъдето се подава гравитачно към селото.

4. Място на водовземане: ПИ 67395.100.1 по КККР на с. Сливовица, ЕКАТТЕ 67395, общ.Златарица, обл. Велико Търново.

ВС	Координати 1970, К 7		Координати WGS 84		Z, m
	X	У	N	E	
ШК	4671277.70	9485043.10	43°05'20,5''	26°00'07,9''	94.50

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с. Сливовица, ЕКАТТЕ 67395 и с.Чешма, ЕКАТТЕ 81339 , общ.Златарица, обл. Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 0.6 л/сек

Годишно водно количество – 18922 $м^3$/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 18922 $м^3$/год.

Статично водно ниво – 2.40 м, кота СВН – 92.10 м

Допустимо понижение – 1.18 м до дълбочина под терена – 5.91 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво
- Да се извършва измерване на статичното водно ниво – веднъж в сезон
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

  1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

  а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и

  б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – амоний и нитрати ;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org