РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ ПВ2-00107
Гр. Плевен, 05.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00107/ 04.06.2018 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 101710/28.09.2016 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното, както и предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането – неоген-кватернерен водоносен хоризонт, подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина" с код BG1G00000NQ030, вместо „Порови води в Неогена – Софийска коктловина" с код BG1G000000N033. С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген – Кватернера - Софийска долина" и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – *Водовземане за други цели*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина с код BG1G00000NQ030*

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – *без промяна:*

Тръбен кладенец „ТК1-Летище София"

Тръбен кладенец „ТК2-Летище София"

4. Място на водовземане: *без промяна*

5. Обект на водоснабдяване: *без промяна.*

6. Проектни параметри на използването:

Годишно водно количество: 9461 $м^3$/год, средноденонощен дебит 0,3 л/с

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни количества на всеки кладенец.
- Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР гр.Плевен.
- Да извършва ежегодно за всеки кладенец химичен анализ, през периода 1 август до 30 септември, подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, хлориди, нитрити, сулфати, фосфати и нитрати, манган и желязо на основание чл.80, ал.2, т.1, буква "б" на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

• Да се монтира водомери за отчитане на взетите водни количества от всеки кладенец на разстояние до 2 м от него.

• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенците по разрешените цели.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org