РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ3-120 (...7...)

гр. Плевен, ...12...07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1 на Закона за водите, във връзка с:

✓ заявление с вх. № ПВ3-120/ 06.12.2018 г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Дългоделска Огоста, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на частично изградената и действаща канализационна система на с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана;

✓ допуснати технически грешки в съобщение с изх. № ПВ3-120 (4)/ 10.05.2019 г.;

✓ чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ),

обявявам следното съобщение:

I. За смесения поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води (Главен клон 2) заустен в място/точка на заустване с географски координати СШ 43° 23' 04,648" ИД 23° 02' 00,522" (Заустване № 2 / Поток № 2) е посочено максимално разрешено водно количество за заустване - $Q_{год.}$ до 35 951 m^3/год., вместо **$Q_{год.}$ до 23 652 m^3/год.**

II. В таблицата „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване са допуснати технически грешки както следва:

1. За смесения поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води (Главен клон 2) са посочени отпадъчни водни количества:

$Q_{средно ден.}$ ($м^3$/ден)	98,496
$Q_{макс.час}$ ($дм^3$/сек)	3,06
$Q_{год.}$ ($м^3$/год)	35 951

вместо

$Q_{средно ден.}$ ($м^3$/ден)	**64,800**
$Q_{макс.час}$ ($дм^3$/сек)	**2,04**
$Q_{год.}$ ($м^3$/год)	**23 652**

2. За двата потока отпадъчни води индивидуалното емисионно ограничение за показателя „неразтворени вещества" е записано – 60 мг/$дм^3$, което съгласно таблица 1 на Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 от действащата Наредба № 6/ 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустване във водни обекти (ДВ, бр. 97/ 2000 г.), се прилага за отпадъчните води от агломерации разположени в планински райони над 1500 м над морското равнище. Село Георги Дамяново е със средна надморска височина – 464 ± 1 м., **поради което за двата потока отпадъчни води**

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

индивидуалното емисионно ограничение за показателя „неразтворени вещества“ трябва да бъде 35 мг/дм^3 съгласно цитираната по-горе таблица 1.

3. За двата потока отпадъчни води са заложени индивидуални емисионни ограничения за показателите „общ азот“, „общ фосфор“ и „сулфатни йони“ със съответните честота на пробовземане и вид на пробата. Съгласно таблица 2 на Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 от действащата Наредба № 6/ 9.11.2000 г., индивидуални емисионни ограничения за показателите „общ азот“ и „общ фосфор“ се поставят за агломерации с еквивалент жители (е. ж.) от 10 000 до 100 000. Село Георги Дамяново е с 26 еквивалент жители според приложение № 2.3. към подаденото заявление с вх. № ПВ3-120/ 06.12.2018 г. В действащата Наредба № Н-4/ 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22/ 2013 г.) няма записан показател „сулфатни йони“. **С оглед на гореизложеното не следва да се поставя ИЕО за показателите „общ азот“, „общ фосфор“ и „сулфатни йони“ и същите се премахват.**

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

След изтичане на срока на съобщението и разглеждане на постъпилите писмени възражения и/или предложения от заинтересовани лица, ще бъде издадено Решение за поправка на очевидни фактически грешки.

За Директор: Румелия Петрова
Директор на Дирекция: ПиР
Заповед за заместване:
РД-115/02.03.2018г.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”