РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-232– (2.)
Гр. Плевен, ...19.09... 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква"ж" чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни нужди)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина – BG1G00000NQ030.

2а. Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина" с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

За тялото са обосновани изключенията по чл. 156в, т. 1, б. „а" от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г., по показателите „манган" и „желязо".

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК Ерде консулт, Дружба, София "

Проектна дълбочина: 10,0 м

Сондажен отвор: в интервала 0,0 м–10,0 м – Ø349 мм

Експлоатационна колона: в интервалът 0,0 м–10,0 м колона от PVC тръби с Ø140 мм

Водоприемна част: филтри от PVC тръби с Ø140 мм в интервалите 3,0 м – 5,0 м и 6,0 м – 9,5 м.

Затръбно пространство: в интервала 0,0 м -1,5 м задтръбна циментация, а в интервала 1,5 м – 10,0 м затръбното пространство на експлоатационната колона ще е изпълнено като задтръбен гравиен филтър.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит 1,2 л/сек, спусната на 6,0 м от повърхността.

4. Място на водовземане: имот с идентификатор 68134.1504.2650, гр. София, ж.к. Дружба 2, район Искър, Столична община. ЕКАТТЕ 68134

Тръбен кладенец "ТК Ерде консулт, Дружба, София"

Координати WGS84

N 42°38'24.63" E 23°24'38.61"

Геодезични координати - КС 1970

Зона - К9

X 4597209,70 м, Y 8505750,14 м, Z – 565,0 м

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване за измиване на алеи, паркинг, автомобилен парк и контейнери, пълнене на противопожарен резервоар и оросяване на тревни площи в горепосоченият имот. ЕКАТТЕ 68134

6. Проектни параметри на използването: водно количество – 17,28 м^3/ден, 6307 м^3/годишно за „водоснабдяване за други цели (вкл. противопожарни нужди", средноденонощен дебит 0,2 л/сек, максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 1,7 м до дълбочина от повърхността – 4,7 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт.
- Извършване на опитно водочерпене – не по-малко от 24 часа с максималния възможен дебит.
- Провеждане на хидравлични тестове: с разрешения средноденонощен дебит – 24 часа; на три степени – с продължителност не по-малка от 1 час за всяка степен; проследяване възстановяването на водното ниво след спиране на водочерпенето.
- Да извърши химичен анализ на черпената подземна вода по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за оценка на състоянието на подземните води. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода от кладенеца в акредитирана лаборатория по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, желязо и манган. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.
- Да изготви доклад за резултатите от дейностите по изграждането на кладенеца.
- Да представи в БДДР доклада с резултатите от изграждането му.
- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на взетите водни количества, спирателен кран и кран за мониторинг на разстояние, не повече от 2 м от устието на водовземното съоръжение.
- Да се монтира нивомер за следене на динамичното и статичното водно ниво.
- Да се извършва:

– измерване на черпените водни количества

– измерване на динамичните и статични нива на кладенеца за срока на разрешителното.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават целите и параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса за водовземането за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул."Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org