РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-371 (1)
Гр. Плевен, ..04.11..2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено питейно-битово водоснабдяване*
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Карстови води в Западния Балкан", код BG1G0000TJK044.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено заявление с Вх. РР-02-371/27.09.2019 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извор „КИ Спадалище – ВиК Монтана – Каменна рикса".

Извършено запитване по електронен път, на 18.10.2019 г., на НАП Велико Търново, офис Монтана за наличие или липса на задължения,във връзка с изискванията чл.60, ал.13, т.4 на ЗВ, на което с изх. № 125531902612883/21.10.2019 г. е получен отговор, че „Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Монтана няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК" ООД няма задължения.

Подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан" с код BG1G0000TJK044, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, за ПВТ не са определени изключения за постигане на добро състояние по чл. 156в и 156г от ЗВ

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„КИ Спадалище – ВиК Монтана – Каменна рикса" (Каптаж на извор)

Каптирането на водата е извършено чрез бетонова каптажна шахта, изградена върху изходището. **Каптажната шахта** е изградена подземна с вътрешни размери 100х100 см и дълбочина 100 см. Отгоре е монтирана бетонова плоча с дебелина 10 см. От каптажната шахта по довеждащ стоманен водопровод DN 80 водата отива в събирателна шахта, изградена до западно от помпената станция (ПС), която изпълнява ролята и на черпателен резервоар.**Събирателна шахта СШ** е бетонова, изградена с подземна и надземна част с вътрешни размери 200х200х300 см. Отгоре шахтата е покрита с бетонова плоча, в която е оставен отвор с вътрешни размери 100х100 см, като плочата е на 120 см под терена. Над обслужващия отвор е изградена суха камера, която е изградена на височина 170 см над терена. Дебелината на стените е

20 см. В събирателната шахта се довеждат водите от събирателния резервоар на ПС „Белимел".

В резервоара са спуснати смукатели на 3 броя помпи, които са монтирани в помпена станция „Спадалище".

4. Място на водовземане: КИ в поземлен имот 35871.220.51, област Монтана, община Георги Дамяново, с. Каменна Рикса, м. ВЪРБОВЕЦ, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 552 кв.м., стар номер 220051, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-110/19.02.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ВС	1970, К3		WGS 84		Z
	X	Y	N	E	
КИ	4722566.554	8483147.954	43°26'21.902"	23°01'40.322"	337.00
СШ	4722526.544	8483156.722	43°26'20.606"	23°01'40.716"	336.00

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Каменна рикса, с.Чемиш и с.Видлица, общ.Георги Дамяново, обл. Монтана

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – **0.9** л/сек

Годишно водно количество – **28382** m^3 /год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – **28382** $м^3$/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org