**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-406-(5)
Гр. Плевен, 02.07. 2021 г.

# СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

**На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72 ал. 1 т.2, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №РР-02-406/30.11.2020 г. за изменение на разрешително за водовземане № 11591263/05.02.2020 г, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.:**

**1. Цел на заявеното използване на водите:** водоснабдяване за други цели

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина – BG1G00000NQ030.

**2а.** Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина" с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

За тялото са обосновани изключенията по чл. 156в, т. 1, б. „а" от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г., по показателите „манган" и „желязо".

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**Тръбен кладенец "ТК Никелико, Лозенец, София"**

**Проектна дълбочина:** 35,0 м

**Сондажен отвор: в интервала** 0,0 м–35,0 м – Ø346 мм

**Експлоатационна колона:** в интервалът 0,0 м–35,0 м колона от PVC тръби с Ø140 мм

**Водоприемна част:** филтри от PVC тръби с Ø140 мм в интервала 10,0 м – 35,0 м.

**Затръбно пространство:** в интервала 0,0 м – 2,0 м задтръбна циментация, а в интервала 2,0 м – 35,0 м затръбното пространство на експлоатационната колона ще е изпълнено като задтръбен гравиен филтър.

**Помпено оборудване:** потопяема помпа с дебит 0,3 л/сек, спусната на 8,0 м от повърхността.

**4. Място на водовземане:** имот с идентификатор 68134.903.3257, гр. София, кв. НПЗ-Хладилника-Витоша, район Лозенец, Столична община. ЕКАТТЕ 68134

*Тръбен кладенец* " **ТК Никелико, Лозенец, София** "

Координати WGS84

N 42°39'26.64" E 23°19'42.96"

Геодезични координати - КС 1970

Зона - К9

X 4599126,63 м, Y 8499019,79 м, Z – 601,00 м

**5. Обект на водоснабдяване:** Водоснабдяване за захранване на автомивка, измиване на площадки и оросяване на тревни площи в горепосоченият имот. ЕКАТТЕ 68134

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

**6. Проектни параметри на използването:** водно количество – 17,28 м$^3$/ден, 6307м$^3$/годишно за „водоснабдяване за други цели", средноденонощен дебит 0,2 л/сек, максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 3.15 м до дълбочина от повърхността – 7.15 м.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да се води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт.
- Извършване на опитно водочерпене – не по-малко от 24 часа с максималния възможен дебит.
- Провеждане на хидравлични тестове: с разрешения среднодeнонощен дебит – 24 часа; на три степени – с продължителност не по-малка от 1 час за всяка степен; проследяване възстановяването на водното ниво след спиране на водочерпенето.
- Да извърши химичен анализ на черпената подземна вода по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за оценка на състоянието на подземните води. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода от кладенеца в акредитирана лаборатория по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, желязо и манган. На протоколите да бъде изписано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.
- Да изготви доклад за резултатите от дейностите по изграждането на кладенеца.
- Да представи в БДДР доклада с резултатите от изграждането му.
- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на взетите водни количества, спирателен кран и кран за мониторинг на разстояние, не повече от 2 м от устието на водовземното съоръжение.
- Да се монтира нивомер за следене на динамичното и статичното водно ниво.
- Да се извършва:
  - измерване на черпените водни количества
  - измерване на динамичните и статични нива на кладенеца за срока на разрешителното.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават целите и параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса за водовземането за добитите водни количества.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул."Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**
*Директор на Басейнова дирекция Дунавски район*

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org