РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-463 (1)
Гр. Плевен, 21.12.....2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Водоснабдяване за животновъдство*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Централния Балкан" с код BG1G0000TJK045

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-463/08.12.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК - Исмет Шабанов-Олимп 131 - Паничино", е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в ТД НАП Варна, офис Търговище за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на търговеца и физическото лице, на което с изх. № 255532104102285/17.12.2021 г. агенцията е отговорила, че търговеца/физическото лице няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че търговеца/физическото лице няма задължения.

Направена преценка по чл.62 на ЗВ, която е положителна.

Съгласно ПУРБ ПВТ „Карстови води в Централния Балкан" с код BG1G0000TJK045 е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; 3.Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в" от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. Компетентният орган е установил, че е невъзможно да постигне подобряване състоянието на ПВТ в определения срок по чл.156а, ал.2, тъй като естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на тялото.

За ПВТ се запазва изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org web: www.bd-dunav.org

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Исмет Шабанов-Олимп 131 - Паничино“ *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина – 55.70 м. Сондиране с диаметър ∅ 155 мм до дълбочина 55.70 м и е спусната ПВЦ колона ∅ 110/3.6 мм. Водоприемната част е представена от вертикални отвори в интервала от 32 до 53 м. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с вътрешни размери 113/130/85 см.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа "Elektromash TYPE 3SDM2/27" с дебит 2 700 л/час и напор 113 м., спусната в интервала от 53 до 54 м. Монтиран водомер на фирма "Enevita MTK-N", фаб. №23953427/18 с Q_3=4 m^3/h. Пломбиран с пломба 1-4 на БДДР-Плевен.

4. Място на водовземане: ТК в Поземлен имот 55381.24.18, област Търговище, община Омуртаг, с. Паничино, м. ФЕРМАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 6570 кв. м, стар номер 024018, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-540/20.10.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Географски координати: **N 43°06'03.324" , E 26°27'04.812"** в система WGS 84

Надморска височина: **Z = 555.082 м** в Балтийска височинна система.

5. Обект на водоснабдяване: Животновъдна ферма в Поземлен имот 55381.24.18, област Търговище, община Омуртаг, с. Паничино, м. ФЕРМАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 6570 кв. м, стар номер 024018, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-540/20.10.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – **0.2** л/сек

Годишно водно количество – **6307** $м^3$/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – **6307** $м^3$/год.

Върхов дебит - **0.75** л/сек 6.4 часа дневно с прекъсване

Статично водно ниво: 17.20 м, кота СВН – 537.882 м;

Допустимо понижение: 23.10 м до дълбочина на водното ниво 40.30 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – амоний и нитрати;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"