РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-35 (3)
гр. Плевен, 25.04. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление с вх. № РР-02-35/ 15.02.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели".

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: "Порови води в Кватернера – Врачански пороен конус" с код BG1G00000QP027.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-35/15.02.2023 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, е направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на ЗВ. С писмо с наш изх. № РР-02-35(1)/17.03.2023 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-02-35(2)/03.04.2023 г., е постъпила необходимата документация.

Извършена е повторна преценка по Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

БДДР е направила запитване по електронен път на 19.04.2023 г. на НАП ТД Велико Търново, офис Враца за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 065532301920986/ 19.04.2023 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка по 62, ал. 1 от Закона за водите е положителна.

Преценката се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), които се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от подземно водно тяло "Порови води в Кватернера – Врачански пороен конус", с код BG1G00000QP027, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химическо състояние. Съгласно целите за опазване

на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: Запазване на добро количествено и добро химично състояние.

3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК-Георги Банчев - Враца" *(шахтов кладенец)*

Дълбочина – 7 м. Изграден чрез изкоп до дълбочина 7,0 м с диаметър ∅ 2,0 м. Обсаден с по целия интервал с бетонови пръстени с външен диаметър ∅ 1,0 м вътрешен диаметър ∅ 0,8 м в интервала от 7,0 м до +0,20 м. Водоприемна част е представена от вливни отвори (барбакани) с диаметър ∅ 50 мм. в интервала от 4,0 м до 7,0 м. Устието на кладенеца е затворено с метален капак. До кладенеца е изградена водомерна бетонова шахта с диаметър ∅ 800 мм. и дълбочина 100 см.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа Gmax модел: 1255M404A075 SCM404A-0.75 с максимален дебит Q= 2,0 л/сек и напор H= 43 м. монтирана на дълбочина 6,0 м.

4. Място на водовземане: Шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 12259.675.28, обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, м. ЗАНКИНОТО, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, площ 2999 кв. м, стар номер 675028, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп. Директор на АК - предоставен за ползване чрез нотариално заверено съгласие.

„ШК-Георги Банчев - Враца " (шахтов кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 43⁰14'01.62" E 23⁰33'47.63"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

H= 311.974 м

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи и измиване на площадки в ПИ към „Сграда за авто услуги" в ПИ 12259.675.28 по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 2,0 л/сек до 1,2 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 1280 куб.м/годишно

СВН = 1,2 м, кота СВН = 310,774 м

Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$ = 2,02 м при $ДВН_{макс.}$ = 3,22 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:

а) Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

б) други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество

- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район" гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"