



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 3479

Плевен, 05.06. 2017 г.

ДО

МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ НСЗП

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22

1000 ГРАД СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА

ОТДЕЛ „НАТУРА 2000“

ДИРЕКЦИЯ НСЗП

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваше писмо с изх. № НСЗП-91, НСЗП-92/22.05.2017 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води BIOROCK – за 120 е.ж. и довеждаща канализация за хижа „Мусала“ – нова и хижа „Мусала“ – стара“ и ИП „Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод, до хижа „Мусала – стара“ с отклонение до хижа „Мусала“ – нова“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) писмо, с вх. № 3479/25.05.2017 г., в изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и във връзка с изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, становището на БДДР за горепосочените ИП е следното:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнение (ПУРН)

Съгласно предоставената информация, ИП предвижда:

А. За ИП „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води BIOROCK – за 120 е.ж. и довеждаща канализация за хижа „Мусала“ – нова и хижа „Мусала“ – стара“;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Реализация в землището на гр. Самоков, община Самоков, п. и. 65231.920.276 по ККР, изключителна държавна собственост. В имота на мястото на съществуваща бетонна двукамерна септична яма ще бъде монтирано пречиствателно съоръжение за отпадъчни води с капацитет до 120 е.ж. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ ще се заустват в съществуваща изгребна яма в точка на заустване с координати в координатна система (КС) WGS84 B = 42° 11' 52,197" L = 23° 35' 23,063". Ще бъде изградена довеждаща канализация до хижа „Мусала“-нова и хижа „Мусала“-стара. Строителните отпадъци ще бъдат извозени до депо в гр. Самоков. След приключване на строително-монтажните дейности ще бъде извършена рекултивация и зачимяване. Утайките от пречиствателното съоръжение ще бъдат транспортирани до ПСОВ Самоков.

Б. За ИП „Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод, до хижа „Мусала – стара“ с отклонение до хижа „Мусала“ – нова“: Реализация в землището на гр. Самоков, п. и. 65231.920.295 по ККР – имот изключителна държавна собственост. Питейна вода ще се водовзема от съществуващ естествен извор в района на х. „Мусала“. Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод за питейно-битово водоснабдяване на хижа „Мусала“ - стара и хижа „Мусала“ – нова, включващо дейности по:

- почистване на съществуващ канал на водопровода;
- полагане на нови полиетиленови тръби $\varnothing$ 32 на мястото на липсващите; в мястото на пресичане на реката е предвиден бетонов кожух;
- ремонт на съществуващ каптаж;
- рекултивация и зачимяване.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.1.1. ИП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1IS900R1303	БИСТРИЦА МУСАЛЕНСКА	РВ "Мусаленска Бистрица"; Боровец	Естествено	отлично	добро

➤ Подземни водни тела

ИП попадат върху подземно водно тяло (ПВТ), което по компетентност се управлява от Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград (БДЗБР), съгласно Заповед № РД-963/20.12.2006 г. на Министъра на ОСВ за подземните водни тела, които пресичат границите на районите на басейново управление.

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада в зона за защита (код, име)
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада, с код BG1DSWIS1303 и с име РВ "Мусаленска Бистрица"; Боровец
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада*, всички подземни ВТ са определени като зони за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, с код BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада, с име Централен Рилски резерват
	Зона за местообитания	Попада, с код BG0000495 и име Рила
	Зона за птици	Попада, с код BG0000495 и име Рила

➤ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на инвестиционните предложения няма определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-ботово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.2. Мерки, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП:

Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности, при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	1. Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	7. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Други мерки, които следва да се имат предвид при реализацията на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6



При реализация на ИП да се вземат предвид и съотносимите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последици, съгласно Становище по Екологичната оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ в Дунавски район 2016 – 2021 г.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: ИП е допустим спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на реализирането на ИП.

А. Заустването на пречистените отпадъчни води в изгребна яма не подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 4. Изгребната яма трябва да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания, съгласно чл. 87 от *Закона за устройство на територията*. За отпадъчните води от изгребната яма следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

Б. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44, чл. 46 и глава IV от Закона за водите (ЗВ), при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от *Наредбата № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)*. Издаването на разрешително за водовземане от подземни води е в компетенциите на БДЗБР, гр. Благоевград.

По отношение на преминаването на водопровод под река Бистрица Мусаленска да се имат предвид изискванията на чл. 46, ал. 1, т. 1б и чл. 58 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В регистрите на БДДР няма регистрирани разрешителни за района на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),



опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП предвижда водовземане от подземно водно тяло, за което компетентен орган е БДЗБР, гр. Благоевград.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на инвестиционните намерения „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води BIOROCK – за 120 е.ж. и довеждаща канализация за хижата „Мусала“ – нова и хижата „Мусала“ – стара“ и ИП „Възстановяване и ремонт на съществуващ водопровод, до хижата „Мусала – стара“ с отклонение до хижата „Мусала“ – нова“ няма да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., както и с предвидените в плановите мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, както и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Настоящото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите се отнася за дейностите, които са в компетентността на БДДР гр. Плевен. За дейностите по отношение на водовземане от подземни води компетентен орган е БДЗБР, гр. Благоевград.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

