



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № 567

Плевен 01.2018 г.

ДО

Г-ЖА ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 68, П.К. 11

5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваше писмо с изх. № 86/15.01.2018 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с център Плевен писмо с вх. № 567/17.01.2018 г., с искане на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и във връзка с чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), становището на БДДР е следното:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнение (ПУРН)

Съгласно предоставената информация:

ПСОВ гр. Златарица ще бъде изградена в ПИ с ид. 30962.502.2, УПИ I, стр. квартал 9А за период на експлоатация 30 год., като по изчисления за началото на периода (2019 г.) ще е за 2100 е.ж., а в края на периода за 1820 е.ж. Предвижда се изграждане на площадков водопровод за питейни и противопожарни нужди, площадкова канализация, технически водопровод за пречистена вода, довеждащ канализационен колектор до ПСОВ и асфалтирана площадка за паркинг на автомобили. Достъпът до всички съоръжения е подсигуриран от тротоарни връзки между тях. Предвидено е и изграждане на нов дъждопреливник. Заустването ще е с бетонов опорен блок в река Златаришка, съответно Поток 1 - с точка на заустване след ПСОВ и Поток 2 - точка на заустване отливен канал.

Към проекта са приложени три варианта за координати на точки на заустване в система WGS84 за Поток 1 и Поток 2:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Точка на заустяване	X	Y	Вариант
След ПСОВ	43° 3' 15,345''	25° 53' 20,142''	1
Отливен канал	43° 3' 15,373''	25° 53' 20,072''	1
След ПСОВ	43° 3' 14,849''	25° 53' 20,874''	2
Отливен канал	43° 3' 14,795''	25° 53' 20,759''	2
След ПСОВ	43° 3' 13,888''	25° 53' 20,786''	3
Отливен канал	43° 3' 11,305''	25° 53' 20,376''	3

Предвидено е изграждане на аварийно депо за временно съхранение на обезводнени утайки.

В гр. Златарица има частично изградена канализация (27%). Канализационната мрежа е решена, като смесена. За доизграждане на канализационната мрежа за гр. Златарица има изготвени 2 отделни проекта.

Водоснабдяването на обекта ще се извършва от съществуващ водопровод, съгласно договор с „ВиК Йовковци“ ООД.

Съгласно Скица на поземлен имот № 15-651821-22.12.2017 г. имот с идентификатор 30962.502.2 е собственост на Община Златарица с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и принадлежи към Урбанизираната територия на гр. Златарица. На следващ етап ще бъде изготвен ПУП-ПР и ПЗ.

Съгласно наличната информация в БДДР:

1.1. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.1.1. Теренът предвиден за реализация на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

➤ Повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN600R1021	ЗЛАТАРИШКА	р. Златаришка от извор до Дърлевци, вкл. приток р. Марянска	Естествено	неизвестно	неизвестно

➤ Подземни водни тела:

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро



- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни и подземни водни тела	Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Поречие на р. Янтра
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за птици и зона за местообитания	Не попада*

*Съгласно наличната информация в БДДР предложените координатите по трите варианта на точката на заустване след ПСОВ в р. Златаришка не попадат в Зона за защита на име Златаришка река и с код BG0000280

- Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-ботово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализация на ИП

А) Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	1.Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
PM_8	Ограничаване на замърсяването на повърхностните води	1.Забрана за изхвърляне на утайки от селищни пречиствателни станции в повърхностни води посредством плавателни средства, тръбопроводи и/или по какъвто и да е друг начин	PM_8_1

Б) Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	4. Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.	UW_2_4



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	5. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл.ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки	UW_2_5

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложими мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление (Приложение 7.2.11) .

Заклучение: ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ 2016–2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящето становище. Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2016–2021 г. в Дунавски район с код на действие PI_2_4 и PI_2_5.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016–2021 г.

Теренът предвиден за реализацията на ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционното предложение.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките предвидени в ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите.

Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2). За Канализация на гр. Златарица, включваща и ГПСОВ, БДДР е издала разрешително , съгласно чл 46, ал. 1, т. 3а. В случай на необходимост от промяна на параметрите на действащото разрешително № 101197/31.10.2005 г., следва да се подаде молба от лицето, в полза на което е предоставено разрешителното, съгласно описаните нормативни документи.

С цел опазване на подземните води от замърсяване и влошаване е необходимо при реализация и експлоатация на обекта да се съблюдават забраните и ограниченията на чл. 118а, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закон за водите (ЗВ).



3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е обект на ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП няма да окаже въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от настоящето становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мерки от ПУРБ 2016–2021 г. в Дунавски район с код на действие PI_2_4 и PI_2_5.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Неприложимо за ИП *“Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор”*

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

