



изх. № 1290

Плевен,13.02. 2018 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ет. 10

П. К. 332 ГР. СОФИЯ

На Ваше писмо с изх. № 15486 - 476/23.01.2018 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на офиси складове и сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 80409.5812.49, м. „Тунесвет“, в землището на село Чепинци, р-н Нови Искър, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен (БДДР) писмо относно горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), в изпълнение изискванията на чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* и във връзка с изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, изразявам следното становище:

1. Относно оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация:

Инвестиционното предложение предвижда изготвяне на Подобен устройствен План – План Застрояване на горепосоченият имот, с цел изграждане на обект с предназначение „Офиси и складове“ и „Изграждане на тръбен сондажен кладенец“. Проектът е ново инвестиционно предложение и е свързано с издаване на разрешително за строеж на обект (за „Офиси и складове“) и на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за добив на подземни води. Не се налага нова или промяна на съществуващата пътна и друга инфраструктура. Офис сградата ще се отоплява с ел. енергия.

Проектният собствен водоизточник, в случая сондажен кладенец е с класическа конструкцията, дълбочина 40,00 метра и ще разкрива подземни води от подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030. Координатите на кладенеца (БГС 2005) са: X – 4737186.406 м, Y – 331500.686 м. Подземната вода ще се използва за техническо водоснабдяване на обект „Офиси и складове“ (за технически цели). Ще се подава директно към консуматорите, като ползването ще е целогодишно. След изграждане на кладенеца той ще бъде оборудван с потопяема помпа (максимален дебит 0,50 л/сек) и включен към водопроводната мрежа на обекта.



Отпадъчните води от площадката на обектите са битови и дъждовни. Дъждовните води от покрива на сградите ще се изливат свободно по околния терен. Отпадните фекално-битови води ще се заустват в РШ и оттам във водоплътна изгребна яма (4/3м/2м), след което при необходимост ще се извозват от лицензирана фирма до отходен колектор. Предвижданите количества са: общо водно количество 2 016,625 м³/год; средногодишен дебит 5 525 м³/ден = 0,061 ≈ 0.10 л/сек).

В предоставената информация не е посочено по какъв начин ще се осигури вода за питейно-битови нужди и откъде е предвидено да се осъществи водовземането за питейно-битови нужди. Предоставени са противоречиви данни за необходимите водни количества за техническото водоснабдяване на обекта, а именно: „общо водно количество 2920,00 м³/год; средногодишен дебит 8 м³/ден = 0,093 ≈ 0.10 л/сек“ и „общо водно количество 2016,625 м³/год; средногодишен дебит 5 525 м³/ден = 0,061 ≈ 0.10 л/сек“.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРБ е приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – www.bd-dunav.org, в секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“, част „ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1IS600R1016	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р.Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене	СМВТ	добро	лош

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина	лошо	добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена – Софийска котловина	лошо	добро

Подземни водни тела с кодове BG1G00000NQ030 и BG1G00000N033 са оценени в лошо химично състояние. Показатели с отклонение от СКООС – Fe, Mn. Поставените цели и за двете водни тела за 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“. Двете водни тела са определени в изключение от постигане на добро химично състояние по чл.156в от ЗВ до 2027 г.,

ИП предвижда изготвяне на Подобен устройствен План – План Застрояване, с цел изграждане на обект с предназначение „Офиси и складове“ и „Изграждане на тръбен сондажен кладенец“. Проектът е ново инвестиционно предложение и е свързано с



издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за добив на подземни води. Сондажния кладенец ще разкрива подземни води от подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030. Подземната вода ще се използва целогодишно за технически цели.

Предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат пряко въздействие върху химично състояние на подземното водно тяло. Предвидените в ИП дейности е възможно да окажат въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло, като увеличат натиска от водовземане върху него. Влиянието на предвидените в ИП дейности върху количественото състояние на подземното водно тяло от което ще се осъществи водовземаването е представено в т. 4. от настоящото становище.

За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Неприложимо
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	1. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	2. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	3. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	5. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	6. Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността,	GD_1_2



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	влошаване	чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	1. Оборудване на водовземни съоръжения със запаметяващи устройства за измерване на водните нива в зони със значим натиск от водовземане	CA_2_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
PM_3	Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела	1. Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела	PM_3_1
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

Съгласно предоставената информация, предвидените дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	5. При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел,	1. Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.	DW_3_1



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.		
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, в т. ч. „Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижаване на водното ниво, освен при наличие на основанията за прилагане на чл. 156е от ЗВ“.

Заклучение: Реализирането на инвестиционно предложение за „Изграждане на офиси складове и сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 80409.5812.49, м. „Тунесвет“, в землището на село Чепинци, р-н Нови Искър, Столична община е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 По отношение на План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ПУРН е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.. ПУРН включва мерки за намаляване на риска от наводнения, една част от които са предвидени за конкретни РЗПРН, а други са общи за РБУ (Приложение № 9, Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г.).

ПУРН и картите на заплахата и риска от наводнения са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Картите на заплахата и риска от наводнения“.

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП попада в РЗПРН с висок потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_041 и име „р. Искър и притоци в Софийското поле“. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че ИП не попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г..

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП – няма заложи конкретни мерки, касаещи реализирането на ИП.

▪ В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.



Заключение: Инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на офиси складове и сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 80409.5812.49, м. „Тунесвет“, в землището на село Чепинци, р-н Нови Искър, Столична община е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ). С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а от същият Закон.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при съблюдаване изискванията, определени в *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* (Наредба № 1), включително условията на чл. 43, чл. 50 и чл. 52 от същата Наредба № 1. В процедурата по издаване на разрешително (чл. 62, ал. 1 от ЗВ) се извършва преценка на искането, включително за наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване. Във връзка с опазване на количественото състояние на подземните водни тела, наличието на други възможности за задоволяване на искането е предпоставка за отказ от издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

Съгласно разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1, съоръженията предназначени за водовземане от подземни води:

- представляват строежи от категория, съответстваща на категорията на водоснабдителната система или водоснабдявания обект, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- се изпълняват в съответствие с предвижданията на устройствените планове и план-схемите на елементите на техническата инфраструктура към тях и съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ;
- се обосновават по реда и при изискванията на Наредба №1;
- се изграждат след издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в Наредба №1, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения.

Предвид описаното в т. 1. от настоящото становище, а именно, че не е посочено по какъв начин ще се осигури вода за питейно-битови нужди и откъде е предвидено да се осъществи водовземането за питейно-битови нужди, предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие със ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи. При водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване, следва да се имат предвид следните изисквания на ЗВ и подзаконовите нормативни документи:

— Изискванията към качеството на водата, използвана за питейно-битово водоснабдяване се определят в Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от ЗВ – *Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

— Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ, опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води се осъществява и чрез определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за



питейно-битово водоснабдяване и около водоземните съоръжения за минерални води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от ЗВ – *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, за зоните за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води.*

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на ЗУТ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП има 4 броя издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

Предвид изискванията на чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

4. Относно информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G00000NQ030
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 1 315 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 695 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 373 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 81%
т. 3.	свободни водни количества на ПВТ	• 246 л/сек
	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 21,99 л/сек



Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G00000NQ030
т. 4.	общо съществуващо и бъдещо водовземане от ПВТ в землището на населеното място, включващо: - разрешеното водовземане по реда на ЗВ, както и - водовземането по одобрени и/или съгласувани ИП по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие	3,70 л/сек 0 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс	16,82%
т. 5.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	- показател с отклонение от СКОС – Fe, Mn - не се очаква замърсяване
т. 6.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %	неприложимо, предвид изчисленият експлоатационен индекс в т. 4 на настоящата таблица
т. 7.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6	неприложимо
т. 8.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност
т. 9.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в плановите за управление на речните басейни и плановите за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, ал. 1 от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.



5. Относно мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Предвид гореизложеното, реализирането на инвестиционно предложение за „Изграждане на офиси складове и сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 80409.5812.49, м. „Тунесвет“, в землището на село Чепинци, р-н Нови Искър, Столична община няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., както и с предвидените в плановите мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват посочените мерки в т. 1.1.2. и нормативните изисквания посочени в т. 2. от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Във връзка с всичко описано по-горе, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не е приложим за инвестиционно предложение „Изграждане на офиси складове и сондажен кладенец“, в ПИ с идентификатор 80409.5812.49, м. „Тунесвет“, в землището на село Чепинци, р-н Нови Искър, Столична община.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

